

# Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

**ČSN 33 1600 ed. 2**

## Rozdělení spotřebičů podle používání

- Skupina A** - pronájem dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
- Skupina B** - venkovní prostory (stavby, zemědělství atp.)
- Skupina C** - průmyslová a řemeslná činnost ve vnitřních prostorech
- Skupina D** - veřejně přístupné prostory (školy, hotely, internetové kavárny atp.)
- Skupina E** - administrativní činnost

## Maximální lhůty mezi revizemi (v měsících)

Skupina	Třída ochrany	Nepřípevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody	Ostatní nepřípevněné spotřebiče
A	Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání		
B	I	3 měsíce	6 měsíců
	II a III	6 měsíců	
C	I	6 měsíců	24 měsíců
	II a III	12 měsíců	
D	I	12 měsíců	24 měsíců
	II a III		
E	I	12 měsíců	24 měsíců
	II a III		

## Odpor ochranného vodiče

Do délky 3 m 0,2  $\Omega$ .

Za každé další započaté 3 m lze přičíst 0,1  $\Omega$  (max. do 1  $\Omega$ ).

## Izolační odpor spotřebičů držných v ruce

třída ochrany I 2 M $\Omega$

třída ochrany II a prodl. přívody 7 M $\Omega$

třída ochrany III 0,25 M $\Omega$